



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede Coordinata – Bari

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.L. 06.07.2011, n. 98, ex art. 12, convertito in legge n. 111 del 15.07.2011;

VISTO il D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.C.M. 72/20014;

VISTO il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 502.400,00, relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni – Intervento n. 7230 (ex n. 7230 e 1973) piano generale 2014;

VISTO il D.P. n. 556 in data 10.11.2016, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 502.400,00 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni – Intervento n. 7230 (ex n. 7230 e 1973) piano generale 2014 (CUP: D54H15001520001, CIG: 6557979777).

VISTO il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 502.400,00 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto;

VISTA la relazione generale;

VISTO il voto n. 02 reso nell'adunanza del 28.02.2017, con il quale il C.T.A. ha espresso parere favorevole di approvazione al progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto dell'importo complessivo di € 502.400,00 con le prescrizioni il cui adempimento è demandato al Responsabile del Procedimento;

VISTA la relazione integrativa in data 10.04.2017, di adempimento alle prescrizioni del voto n. 02 reso nell'adunanza del C.T.A. del 28.02.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento ha rappresentato, tra l'altro quanto segue:

- con voto n. 02, reso nella seduta del 28/02/2017, il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso il parere che il progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica. Immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, di importo complessivo pari a € 502.400,00, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nei "considerato" del voto stesso, il cui adempimento è stato demandato al Responsabile del Procedimento;
- si riportano di seguito le prescrizioni formulate dal C.T.A. nel precitato voto n. 02:
- che le dichiarazioni di rispondenza, riportate nelle relazioni tecniche -elaborato RT.SC1 ed RT.SC2- ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, devono essere corredate di opportuno documento di identità del progettista;
- che è necessario specificare nelle tavole esecutive individuate con la sigla CDZ1...CDZ10, ad esempio con opportune colorazioni, lo smontaggio di tutti i ventilconvettori attualmente installati, il rimontaggio dei ventilconvettori verificati e funzionanti, compresa la sostituzione del materassino filtrante a corredo con uno nuovo di medesime caratteristiche, nonché la sostituzione dei ventilconvettori rimossi con altri nuovi;

in riferimento alle su esposte considerazioni del C.T.A.:

con nota in data 14/03/2017 è stato comunicato al progettista le risultanze del voto n. 02/2017, chiedendo di provvedere ad adeguare il progetto proposto alle prescrizioni e raccomandazioni del C.T.A.

- il progettista, con nota del 20/03/2017, in ottemperanza a quanto prescritto dal CTA con il citato Voto n° 2/2017, ha trasmesso i relativi atti;

Per ottemperare alla prescrizione espressa nel già citato parere, nelle tavole sopra indicate, sono state inserite le seguenti annotazioni:

1. Smontaggio ventilconvettore e verifica funzionalità elettrica; deposito del ventilconvettore funzionante in locale indicato dalla D.L.; invio alla pubblica discarica del ventilconvettore non più funzionante;
2. Rimontaggio del ventilconvettore già verificato e funzionante, previa sostituzione del materassino filtrante a corredo con uno nuovo di medesime caratteristiche; N.B. I ventilconvettori, che eventualmente risulteranno non funzionanti, saranno "rimpiazzati" con ventilconvettori prelevati dal 2° piano, che siano risultati funzionanti;
3. Installazione di nuovo ventilconvettore avente specifiche tecniche e corrispondenti prestazioni non inferiori a quelle del ventilconvettore rimossa.

Inoltre, sulle stesse tavole, è stato inserito il seguente N.B.:

"Quanto indicato nella presente tavola, relativa alla individuazione dei ventilconvettori da sostituire, in quanto non funzionanti e non riattivabili, necessita di verifica da effettuarsi "praticamente in opera", successivamente all'avvio delle attività cantieristiche."

Tale edizione aggiornata delle suddette tavole è contraddistinta, nel cartiglio, dalla dizione "Rev. Marzo 2017"

- per la dichiarazione di rispondenza di cui alla prima prescrizione del CTA è stata acquisita copia della carta d'identità del Progettista;
- pertanto, si conferma l'avvenuto adempimento alle prescrizioni espresse dal C.T.A. con il voto n. 02, reso nella seduta del 28/02/2017.

VISTO il parere favorevole di approvazione espresso dal Dirigente in data 10.04.2017, in calce alle predetta relazione;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 10.04.2017;

VISTI gli elaborati progettuali;

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) Si approva il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 502.400,00 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione edile ed impiantistica dell'immobile demaniale adibito a sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni – Intervento n. 7230 (ex n. 7230 e 1973) piano generale 2014 (CUP: D54H15001520001, CIG: 6557979777).

Art. 2) Alla relativa spesa di € 502.400,00 si farà fronte con la pari somma all'uopo inserita nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni — — Intervento n. 7230 (ex 7230 e 1973 piano generale 2014 anno di attivazione 2014).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Roberto Daniele)
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)

PTIMDAPPE

L'estensore

Dott. Francesco Bucciatti

Il Capo Sezione Amministrativa

Dott. ssa Giuseppina Rizzo